■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과


측정일시	03월 14일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎤)	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	6	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만

측정일시	03월 15일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎤)	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	2	부지경계선	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	6	폐기물반출구	0.01	0.003	검출한계미만
	7	폐기물반출구	0.01	0.004	검출한계미만

■석면안전관리법 시행규칙[별지 제19호 서식]

2.측정 지점 위치(도식도)

< 3월 14일 화양동 111-12,13번지 >



< 3월 15일 화양동 111-11,13번지 >

