[별지 제21호서식]

GEII-20171-1486

실내공기질 측정대행기록부

① 의뢰인			② 의뢰내용		
	상 호(기관명)	성심어린이집		측 정 용 도	제출용
	소 재 지(주소)	서울시 광진구 용마산로 3길 60		시 설 명	어린이집
	대 표 자(의뢰인)	김 미 선		규 모	519 ㎡
	관 리 책 임 자	김 미 선		의 뢰 항 목	유지기준,권고기준

③ 시료채취								
대 상 시 설 내 측정지점선정		1지점	1F 로비					
		2지점	1F 튼튼반					
현장정보	측정지점	실 내 기 상				관련 설비 설치/가동 여부		
		온도(℃)	습도(%)	기류속도(m/s)	기압(hPa)	환기설비	공기정화설비	
	1지점	27.2	74.8	0.01	1009	미설치	미설치	
	2지점	28.0	74.1	0.01	1009	미설치	미설치	
채취자 의견		이상무						
채취일		2017년 8월 25일			시료채취자	권 순 호 (서명)		

④ 측정분석결과

측정항목			관련기준	측정지점	측정분석값	측정시간	측정분석방법	비 고
유지기준	미세먼지		100 μg/㎥ 이하	1지점	21.9	08:39~14:39	중량법	적합
				2지점	25.4	08:44~14:44		적합
	이산화탄소		900 ppm 이하	1지점	642.5	14:03~15:03	비분산적외선법	적합
				2지점	683.8	15:31~16:31		적합
	폼알데하이드		100 μg/㎥ 이하	1지점	34.0	14:03~15:03	HPLC법	적합
				2지점	24.5	15:31~16:31		적합
	총부유세균		800 CFU/㎥ 이하	1지점	418.9	13:53~15:03	충돌법	적합
				2지점	361.9	15:21~16:31		적합
	일산화탄소		9 ppm 이하	1지점	0.8	14:00~15:00	비분산적외선법	적합
				2지점	0.9	15:30~16:30		적합
권고기준	이산화질소		0.05 ppm 이하	1지점	0.017	14:00~15:00	화학발광법	적합
				2지점	0.012	15:30~16:30		적합
	라돈		148 Bq/㎥ 이하	1지점	18.5	8/25 13:00 ~	연속모니터측정법	적합
				2지점	14.8	8/27 13:00		적합
	총휘발성 유기화합물		400 μg/㎥ 이하	1지점	108.7	14:03~15:03	TD-GCMS법	적합
				2지점	237.7	15:31~16:31		적합
	석면		0.01 개/cc 이하	1지점	0.01 개/cc 미만	13:51~15:51	위상차현미경법	적합
				2지점	0.01 개/cc 미만	13:56~15:56		적합
	오존		0.06 ppm 이하	1지점	0.014	14:00~15:00	자외선광도법	적합
				2지점	0.011	15:30~16:30		적합
분석기간		2017년 8월 25일 ~ 2017년 9월 11일			분석책임자	진 선 욱 (서명)		

⑤ 종 합 의 견	허용 기준치 이내

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2017 년 9 월 11 일

㈜ 푸 른 환 경 산 업 연 구 소

Green Environment Industrial Institute co. Ltd.

서울특별시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3층

Tel 02-583-0203, Fax 02-583-4674

대표자 성명 김 홍 기 (서명)

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다

※이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

석면관리업무

- 감리인지정현황·변경신고
- 감리인지정현황·변경신고 (2015년이전)
- *감리원정보관리
- *감리원일정조회
- 석면비산정도측정관리
- 처리업무리스트
- 해체·제거신고내역현황

해체·제거신고내역현황

신고정보

신고번호	서울동부-20150180	등록일자	2015-07-24
석면조사식별번호			

건축물 정보

건물명(설비명)	성심어린이집
위치(소재지)	(143-891) 서울특별시 광진구 중곡동 134-25

소유자 정보

성명	구립성심어린이집	전화번호	02 - 3437 - 2381
주소	(143-891) 서울특별시 광진구 중곡동 134-25		

작업장 정보

공사현장명(공사명·작업명)	구립성심어린이집 외벽철거 및 벽돌공사	전화번호	02 - 3437 - 2381

석면해체,제거업자 정보

사업체명	(주)서울산업컨설팅	핸드폰번호	02 - 3437 - 2381
전화번호	02-2683-2386	해체작업기간	2015-07-27 ~ 2015-08-30

석면함유 자재(물질)정보

길이(m)	면적(㎡)	부피(㎥)	종류	재질
0	259.8	0	벽 재	
0	259.8	0	합계	

수정 목록

운영기관 한국환경공단 Korea Environment Corporation

(404-708)인천광역시 서구 환경로 42(경서동 환경환경연구단지) 6동
민원안내번호 : 1661-4072 FAX : 0505-300-4769, 032)590-4769 E-mail : asbestos@keco.or.kr, asbestos2@keco.or.kr

COPYRIGHT MINISTRY OF ENVIRONMENT, 2014 ALL RIGHTS RESERVED